



# ОБЩИНА ПЕРНИК

## ОБЛАСТ ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2000

ОБЩИНА гр. ПЕРНИК

КМЕТ

Изх. № 16/срз 169-5

26.01.2016 г.

2300 Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1А; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № 16 СЛУ/169-4 от 26.01.2016 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Канализация кв. „Делниче“ и кв. „Бор“ гр. Батановци, Община Перник”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00589-2016-0001

**Въпрос: 1.** ПЕ тръбите какъв клас на натоварване са – SN4, SN8 и друг?

**Отговор: 1.** Класа на тръбите е SN8.

**Въпрос: 2.** ПВЦ тръбите какъв клас са - SN4, SN8?

**Отговор: 2.** Класа на тръбите е SN8.

**Въпрос: 3.** Каква е дебелината на тръбите?

**Отговор: 3.** Дебелината на тръбите е следната:

PVC Ф315(300) – 7,5мм

PVC Ф419(400) – 9,5мм

PE Ф500(433) – 33,5мм

PE Ф630(533) – 48,5мм



**Вяра Церовска**

Кмет на община Перник

