



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ОБЩИНА гр. ПЕРНИК
К М Е Т
Изх. № 16/07.169-9
18.01.2016 г.

**ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ :Канализация кв.Делниче и кв.Бор гр.Батановци**

Във връзка с поставените въпроси :

1. Въпрос :В количествената сметка има позиция –стоманобетонов елемент за канавки

Отговор : Размерите и параметрите на стоманобетоновите елементи за канавки са показани на черт.№:20 и 21

2. Въпрос :Да се уточни размера и типа на чугунените решетки

Отговор: Чугунените решетки са по БДС 1623-75,който отговаря на БДС №:124 клас на натоварване D=400

3. Въпрос : Да се даде по-пълна информация за бетоновите тръби елементи и конуси

Отговор:Размерите са посочени на чертежите на ревизионните шахти №:13,14,15,16 и 17 от проекта.

Вяра Церовска
Кмет на Община Перник

