



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2000

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Изх. № 16/СПУ - 2022 - 16

11.04.16г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Ви уведомяваме за следното разяснение, относно открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, Община Перник, I-ви етап”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00589-2016-0006

Въпрос №1 – В проектите предоставени към документацията за обществената поръчка не откриваме напречен профил . Моля Възложителят да ни предостави такъв.

Отговор № 1: Приложен е напречен профил.

Въпрос № 2 – В КСС има следните позиции :

- разваляне и възстановяване на асфалтова н-ка
- разваляне и възстановяване основа от заклинен трошен камък-24 см
- разваляне и възстановяване на трошенокаменна н-ка -30 см

Моля Възложителя да ни предостави проект по част пътна част или да уточни участъците с различните видове настилки за съответните клонове.

Отговор № 2: Проект по част Пътна не е разработван.

Главните улици в селото са:

ул."Витоша" - Гл.кл.І от т.3 до т.6

ул."9-ти септември" - Гл.кл.І от т.6 до т.10 ;

ул."Партизан" - Гл.клон І от т. 10 до т.13 /Общо по главни улици за Гл.кл.І – 815

м./ , кл.44, кл.71 и кл.75.

За всички клонове участъците с възстановяване на асфалтова настилка върху основа от заклинен трошен камък и неасфалтираните улици - възстановяване на трошенокаменна настилка са отразени в КСС за отделните профили.

Въпрос № 3 - Възложителят къде ще депонира отпадъците и на каква цена?

Отговор № 3 - Земните маси ще бъдат депонирани на депо на разстояние до 5 км, отпадъците – ще се извозват и депонират на депо на разстояние до 17 км. Такса депо не се заплаща.


Вяра Перовска
Кмет на община Перник