



Изх. № 19/СЛУ-542-~~7~~
01.03.2019 г.

ДО Всички заинтересовани лица

На основание чл. 33 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:

вх. № 19/СЛУ-542-6 от 25.02.2019 г.

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:
„ Обновяване на сграда на Дворец на културата “, № в РОП на АОП 00589-2019-0001

Въпрос № 1:

В Техническата спецификация към Етап 1 е посочена мярка за топлинно изолиране на покрива

Отговор № 1:

Поради неяснота с бъдещото финансиране на строителните дейности по Етап 1 тези количества не са включени в обобщената количествена сметка. Техните стойности са както следва:

- минерална вата с дебелина 10 см. – 920 m²;
- гипсокартон с дебелина 1,25 см. – 1840 m²;

Въпрос № 2:

Техническата спецификация към Етап 2 е предвидено на Ниво +1.20 монтаж на инвалиден подеменник на входното стълбище от западната страна на сградата

Отговор № 2:

Има един инвалиден подеменник

Въпрос № 3:

В Обобщената количествена сметка в ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА Етап 2 за позиция 5 – направа на канали за монтаж на инсталациите не е описано количество.

Отговор № 3:

Същото е заложено в КС към проектната документация по част ЕЛЕКТРО – позиция 10.

Въпрос № 4:

В Обобщената количествена сметка в ЧАСТ: ЕЛЕКТРО Етап 2, СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ, за позиция 10 – направа на улеи в мазилка за монтаж на кабели, не е описано количество.

Отговор № 4:

Количество - 1800 м. лин.

Въпрос № 5:

Моля, да се предоставят детайли за следните дейности предвидени за изпълнение:

- Начин на монтаж на профилирана ламарина върху дъсчена обшивка на покрив
- Начин на полагане на минерална вата по покрив .

Отговор № 5:

Начин на монтаж на профилирана ламарина върху дъсчена обшивка на покрив – Прикрепянето на профилираната ламарина към решетката става с използването на специални самонарезни винтове за профилни листове с уплътнителна подложка от неопрен, защитаваща от проникването на влага под покрива.

Начин на полагане на минерална вата по покрив – Топлинната изолация се полага от вътрешната страна на покривната конструкция по ската под дървената обшивка и се защитава с два пласта гипсокартон с дебелина 1,25см.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

ВЯРА ЦЕРОВСКА
Кмет на община Перник

