



Изх. № 19/СЛУ-542-⁵
22.02.2019 г.

ДО Всички заинтересовани лица

На основание чл. 33 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:

Вх. № 19/СЛУ-542-1 от 18.02.2019 г.

Вх. № 19/СЛУ-542-2 от 19.02.2019 г.

Вх. № 19/СЛУ-542-3 от 19.02.2019 г.

Вх. № 19/СЛУ-542-4 от 20.02.2019 г.

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:
„ Обновяване на сграда на Дворец на културата “, № в РОП на АОП 00589-2019-0001

Въпрос № 1:

Предвижда ли се ламарината да е с PVC покритие и ако е моля уточнете цвета по RAL ?

Отговор № 1:


– RAL 7001

Въпрос № 2:

Моля да уточните параметрите на профилирана ламарина МКМ С21 - височина, ширина, типа на профила.

Отговор № 2:

Профилираната ламарина е предвидено да се постави съгласно с детайлите в проектната документация върху изградена дъсчена обшивка. Тя няма носещи функции а е единствено покривно покритие. Упоменатата ламарина в спецификацията е на фирма МКМ, но може да бъде на всеки друг производител по преценка на изпълнителя. Снимка със характеристиките на примерен вид на ламарината:



Въпрос № 3:

Съществуващата в момента дограма е: прозорци – бели и входни дървени врати - с лаково покритие. Моля за уточняване на цвета по RAL на новата дограма?

Отговор № 3:

– RAL 9010

Въпрос № 4:

Моля за уточните, предвижда ли се обработка и каква на запазените стари дървени каси?

Отговор № 4:

Да, предвижда се реставриране – шлайфане, китосване и боядисване с боя в същия цвят на новата дограма (RAL 9010)

Въпрос № 5:

Моля за упоменатия детайл за монтиране на новите прозорци, врати в старите съществуващи каси.

Отговор № 5:

– приложен детайл в pdf формат

Въпрос № 6:

Моля за Възложителят да уточни % непредвидени разходи, които следва да се оферират.

Отговор № 6:

В Документацията по поръчката ясно е посочен % непредвидени разходи, а именно – „Прогнозна стойност 1 219 166,66 лв. без ДДС или 1 463 000 лв. с ДДС. Участниците не могат да предлагат по висока стойност от предвидения финансов ресурс. **с включени до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи**“

Съгласно Образца на ценово предложение „**Обща стойност за изпълнение дейностите в размер на (словом:) без включен ДДС, с включени % (до пет на сто) непредвидени разходи.**“

В образаца на КСС е допусната техническа грешка, като за максимален % непредвидени разходи е посочен 10 %.

На участниците е дадена възможност да оферират **до 5 % непредвидени разходи.**

Въпрос № 6:

Моля за Възложителят да посочи Методиката за оценка на офертите.

Отговор № 6:

Методиката за оценка на офертите е част от документацията по поръчката. За по-голяма яснота Възложителят ще публикува методиката отделно от документацията на профила на купувача.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

ВЯРА ЦЕРОВСКА
Кмет на община Перник

