


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +11.30 - РЗП - 2749.48 M2

№	помещение
1.	Стойбище
2.	Директор
3.	Директор
4.	Сметоводство
5.	Коридор
6.	ДК директор
7.	ДК стая 22
8.	ОШИ софрел
9.	Б маторен отел-библиотек
10.	Ленин систем
11.	Предварие
12.	Клуб "Творчество"
13.	Стойбище
14.	Предварие с мина
15.	Предварие
16.	Санитарен вазел
17.	Санитарен вазел
18.	ОШИ водостокливо
19.	ОШИ ланко
20.	ОШИ директор
21.	Склад-доман ДК
22.	Обслужващо помещение
23.	Художеств. галерия склад
24.	Художеств. галерия склад
25.	Склад-доман ДК
26.	Коридор
27.	ДК доман
28.	ОШИ ланко
29.	ОШИ цигула
30.	Коридор-към обслужващо помещение
31.	Обслужващо помещение
32.	Обслужващо помещение
33.	Обслужващо помещение
34.	Коридор-склад доман ДК
35.	Подпорно пространство
36.	Обслужващо помещение
37.	Обслужващо помещение
38.	Обслужващо помещение
39.	Обслужващо помещение
40.	Обслужващо помещение
41.	Обслужващо помещение
42.	Обслужващо помещение
43.	Обслужващо помещение
44.	Отвратна тераса
45.	Подпорно пространство
46.	Подпорно пространство над театрална зала
47.	Подпорно пространство
48.	Подпорно пространство

Пояснение

- Обслужващата инсталация на обекта е съществувала и се запазва. На подмяна подлежат осветителните източници в съществуващите осветители. В осветители с луминесцентни лампи се монтират светодиодни лампи със същия цвят. В осветители с нажежаем елемент се монтират компактни луминесцентни или светодиодни лампи със същия цвят.
- На мястото на изгорели или липсващи осветители се монтират нови енергоспестяващи, според типа на помещението и обзавеждането в него.
- В случай, че за някои помещения не са изпълнени светлотехническите норми, са направени нови изчисления и осветителната инсталация е съобразена с тях.

4.	Съществуваша осветител с нова компактна луминесцентна лампа, цвят Е27.	18 W, 230 V
3.	Нов осветител 1200/2000 светодиоден, монтиран на таван	37 W, 230 V
2.	Нов осветител 600/600, светодиоден, монт. на таван	40W, 230V
1.	Експлоатация	
N=	Данни	Наименование СПЕЦИФИКАЦИЯ
		Мощност

 "B&B ПРОЕКТ" ООД София, ул. Капитан Андрей №22-24 тел./факс: 9630001, e-mail: vb-proekt@abv.bg		Възложител: Община Перник	
Обект	Обновяване на Общински комплекс "Дворец на културата", гр. Перник - ЕТАП I, във връзка с "Инвестиционна програма за климата", финансирана от Национален доверителен фонд		
Чертж	Осветителна инсталация кота +11,30 м		Лист 4/8
Част	Електрическа	Възлж. проектант	Фил ТН
Проектанти	инж. Г.Чобанова	Арх. арх. М. Йозова	Мащаб 1:100
			01.2017г.

ЛЕГЕНДА

- Број на осветителен елемент
- Инсталациона мощност на един осветител, W
- Наименование на таван