


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП 3 x 9 м					
	ВИД	БР.	L(m)	Q(кг/м)	Q/кг/
1	I 30, L=6500mm	30	195	36,5	7117
2	[] 30, L=7000mm	8	42,0	63,6	2671
3	[] 30, L=3600 mm	6	21,6	63,6	1373
4	[] 30, L=1200 mm	12	14,4	63,6	915
5	п.л.12x230x330	12	4	21	84
6	п.л.14x320x360	24	8,6	33,1	302
7	Волт М2x80 с шайба и шайба	48			25,5
8	L100x100x10, L=150mm	30	4,5	15,1	68
9	п.л. 10x80x100	48	4,8	6,28	30
ВСИЧКО :					12585
10	ОБШИВКА : ТАЛПИ 8x25 см.	470	10,9	м.куб.	



ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. ПРЕМАЖВА СЕ ПЪТНАТА НАСТИЛКА В ОБЕТЕТА НА ШАХТАТА, С ДЪЛЖИНА СКОПО 11 м. и ШИРИНА 4.50 м.
2. НАЕИВАТ СЕ ПРОФИЛИТЕ ПОСЛ. ДО КОТА - 6,50 на РАЗСТОЯНИЯ СЪГЛАСНО ПЛАНА НА УКРЕПВАНЕТО.
3. НАЕИВА СЕ ЗАД ПРЕДНИЯТ ИЛИ ФЛАНШ ОБШИВКАТА ОТ ТАЛПИ.
4. ПРОФИЛИТЕ ПОСЛ. 3 и 4 СЕ ПОДПИРАТ НА УКАЗАНИТЕ МЕСТА С ВИНКЕЛИ ПОЗ. 8, ВЪХ ПЛАН И РАЗРЕЗ А-А.
5. ИЗКОПЪТ СЕ СФОРМЯ ДО КОТА -5.50 m.
6. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА ПО ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ СМР !
7. НЕОЗНАЧЕНИТЕ ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С КАТЕТ РАВЕН НА ДЕБЕЛИНАТА НА ПО-ТЪНКИЯ ДЕТАЙЛ.



ДЕТ. "А"
МОНТАЖНО СНАЖДАНЕ

ДЕТ. "Б"
ЗАВОДСКО СНАЖДАНЕ



"ХИДРОПРОЕКТ-СОФИЯ" - ЕООД

гр.София, ул."Веслец" No65, ап.10 тел.981 36 05

Обект: "Канализация на с. Драгичево, община Перник – промяна по време на строителство по чл.154 от ЗУТ"

Част: Канализация

Чертеж: Укрепване на изкоп

Управител:	инж. Т.Хаджииванова	Техноложка
Проектант:	инж. Е.Славчева	Фаза: Работен проект
Проектант:		Дата: 01.2019 г.
		Мащаб: 1:50
		Чертеж: 3 / 3