


Напречен разрез и параметри на изкопа - според диаметъра на полипропиленовите гофрирани тръби М 1:25



Dn (мм)	Двънш. (мм)	Двътр. (мм)	B (м)	A (м)	h (м)	H (м)	Vп1 (м3/м')	Vп2 (м3/м')
250	285	245	1,80	0,55	0,07	0,59	0,18	0,99
300	343	299	1,85	0,55	0,08	0,64	0,19	1,10
400	458	398	2,05	0,60	0,11	0,76	0,21	1,39



"ХИДРОПРОЕКТ-СОФИЯ" - ЕООД

гр.София, ул."Веслец" №65, ап.10 тел.981 36 05

Обект: "Изготвяне на инвестиционен проект за допълнително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево, община Перник"

Подобект: Битов канализационен колектор на с. Драгичево

Част: Канализация

Чертеж: Напречен разрез и параметри на изкопа според диаметъра на тръбите $\varnothing 250/285$; $\varnothing 300/343$; $\varnothing 400/458$ – полипропиленови двуслойни гофрирани тръби

Управител:	инж. Т.Хаджииванова		Технологжка
Проектант:	инж. Е. Славчева		Фаза: Работен проект
Проектант:			Дата: 01.2018 г.
			Мащаб: 1:25
			Чертеж 8 / 22