ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Тръбите са Ø250/285; Ø300/343; Ø400/458 са гофрирани с гладка вътрешна и оребрена външна повърхност от полипропилен. Всички положени върху пясъчна подложка съгласно приложения детайл.

2.Ревизионни, събирателни и дъждопреливни шахти да се изпълнят съгласно приложените чертежи част технологжка.

3.При изпълнение на строителството да се следи за точното изпълнение на нивелетата на дъното на канала.

4.Да се обърне особено внимание при полагане на тръбите. Връзката в шахтите да се изпълни със специалната муфа за бетонова шахта. Задължително да се извърши изпитване на водоплътност, съгласно ПИПСМР.

5.Преди започване на строителството да се извикат представители на всички ведомства, които имат подземни кабели и проводи за установяване на местоположението им. В близост до подземни кабели и проводи да се работи внимателно на ръка, като се спазват всички изисквания по техника на безопасност и охрана на труда.

6. Дълбочината на нанесените телефонни и ел. кабели е приблизително 0.80м от терена, а на водопроводите- приблизително 1.50м над темето на тръбата.

7.По време на строителството, изкопите следва да се ограждат, да се поставя сигнализация, включително и светлина за през нощта и да се вземат необходимите мерки за охрана на труда и безопасност на движението.

8.При изпълнение на строителството да се спазват предписанията по ПИПСМР и Нормативните изисквания по техника за безопасност и охрана на труда. Да се спазват Нормативите, съобразно специфичните особености на почвата.

9.Изкопните работи, полагането и засипването да се изпълнява на къси участъци, като изкопите се предпазват от допълнително вливане на атмосферни води.

10.Строителството на канализацията е предвидено да се изпълни с укрепен изкоп. При изготвяне на РПОИС Изпълнителят, следва да изготви и проект за укрепване. Укрепването следва да се изпълни в зависимост от геоложките характеристики на почвата, при спазване на нормативните изисквания за конструиране, ПИПСМР, БХТПБ и други. Приложеният към настоящия проект чертеж за укрепване е примерен.

11.При извършване на изкопните работи да се следят котите на съществуващите канали и сравнят със заложените коти в проекта. При установяване на различия да се потърси проектанта за решение.

12. За всички застроени и обитаеми парцели са предвидени сградни канални отклонения.

"ХИДРОПРОЕКТ-СОФИЯ" - ЕООД
гр.София, ул."Веслец" No65, ап.10 тел.981 36 05

Обект:	"Изготвяне на инвестиционен проект за допълнително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево, община Перник"		
Подобект:	Битов канализационен колектор на с. Драгичево		
Част:	Канализация		
Чертеж:	Надлъжен профил на колектор I – част II		
Управител:	инж. Т.Хаджииванова		Технологжка
Проектант:	инж. Е. Славчева	Фаза:	Работен проект
Проектант:		Дата:	01.2018 г.
		Мащаб:	1:2000 / 1:200
		Чертеж:	6 / 22