
L=2933м Ø200 PE
Ø110 PE L=512м
Ø110 PE L=512м
Ø110 PE L=512м
Бъдеща ПС с две групи помпи
Тласкател Ø125 PE
Тласкател - към възл. НВ V=70м3 - Горно Драгичево Ø125 PE
Съществуващ напорен водоем V=70м3
Кт. 808.50
К.вл.тр. 808.70
К.изл.тр. 808.00
Съществуващ водопровод L=865м
Тласкател L=470м Ø160 PE
ЛЕГЕНДА:
НОВ ВОДОПРОВОД ТРАНЗИТЕН
НОВ ВОДОПРОВОД РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН
СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД
ТЛАСКАТЕЛ КЪМ Горно Драгичево
СПИРАТЕЛЕН КРАН
СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗАТВОРЕН
ПОЖАРЕН ХИДРАНТ ОТТОК
"ХИДРОПРОЕКТ-СОФИЯ" - ЕООД
гр.София, ул."Веслец" No65, ет.10 тел.981 36 05
Обект: "Изготвяне на инвестиционен проект за довлъчително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево, община Перник"
Подобект: Довлъчително водоснабдяване на с. Драгичево
Част: Водоснабдяване
Чертеж: Ситуация
Управител: инж. Т.Хаджибанова
Проектант: инж. А. Дамева
Проектант:
Технологична
Фаза: Идеен проект
Дата: 01.2018 г.
Мащаб: 1: 2000
Чертеж: 1/2