



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

Изх. № 19/СЛУ-6202-...  
16.08.2019 г.

## До Всички заинтересовани лица

На основание чл. 179 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:

вх. № 19/СЛУ-6202-1 от 14.08.2019 г.

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник “, уникален № в РОП на АОП 00589-2019-0033

### Въпрос № 1:

В предоставеното от Възложителя Техническо задание за проект на стр. 2, т. II. Кратко описание предмета на поръчката е уточнен участък „От землищна граница между с. Рударци и с. Мърчаево – през ОТ2 до ОТ9 – L = 935 м. РЕФ 90/1,0“. При направа на подробен анализ на подложката предоставена от Възложителя и информацията в Агенция по геодезия, картография и кадастър (КАИС - <https://kais.cadastre.bg/bg/Map> ) се установява, че в този обхват дължината на водопровода възлиза на около 700м. Моля, Възложителят да уточни каква е дължината на водопровода Ф90, предвиден за реконструкция и подмяна в Първи етап за строителство, находящ се на територията на с. Рударци.

### Отговор № 1:

Поради непълнота на картния материал, за дължина на водопровода да се счита подадената в техническото задание. В техническата спецификация е посочено, че „Определените дължини са ориентировъчни, точното определяне ще се осъществи при изготвяне на Техническия проект“.

### Въпрос № 2:

Моля, Възложителят да уточни, в рамките на общия участък на двата водопровода Ф160 и Ф200 предвидени за реконструкция и подмяна, преминаващи през територията на с. Рударци и предвидени за изпълнение в Първи етап за строителство, към кой от двата водопровода трябва да се вържат прилежащите им СВО ?

**Отговор № 2:**

В рамките на общия участък на водопроводите ф200 мм и ф160 мм, СВО да се предвидят на водопровода с ф200 мм.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

За Кмет на община Перник  
.....  
(инж. Владислав Караиленко,  
зам. кмет, на основание  
Заповед № 2000 от 16.09.2016 г.)

